

gemäß Anhang IV der Richtlinie 2014/68/EU

Goetze KG Armaturen
Robert-Mayer-Straße 21
D-71636 Ludwigsburg

Name und Anschrift des Herstellers

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das gelieferte Produkt:
Sicherheitsventil

Baureihe	Nennweite	TÜV-Bauteilprüfnummer	EU-Baumusterprüfung
455 / 355 / 255	DN15 - DN100	2094	01 202 642/B-18 T034 / Revision 1

mit der Richtlinie 2014/68/EU und der harmonisierten Norm DIN EN ISO 4126-1 übereinstimmt und folgendem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen wurde:

Kategorie IV, Modul B + D

Sonstige angewandte Normen und technische Spezifikationen:

AD 2000-A2, AD 2000-A4, VdTÜV SV 100, TRD 421, TRD 721

Name der notifizierten Stelle für die EU-Baumusterprüfung

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln

Identifikationsnummer 0035

Name und Anschrift der notifizierten Stelle


Die Überwachung der Qualitätssicherung Produktion erfolgt durch

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
D-80686 München

Identifikationsnummer 0036

Name und Anschrift der notifizierten Stelle

Zertifikat-Nr: DGR-0036-QS-993-20

Ludwigsburg, 10.03.2021
(Ort und Datum der Ausstellung)D. Weimann
Geschäftsleitung

according to Annex IV of Directive 2014/68/EU

Goetze KG Armaturen
Robert-Mayer-Straße 21
D-71636 Ludwigsburg

Name and address of the manufacturer

We declare under sole responsibility that the delivered product:

Safety Valve

Series	Nominal size	TÜV type approval no.	EU type examination
455 / 355 / 255	DN15 - DN100	2094	01 202 642/B-18 T034 / revision 1

has been manufactured in compliance with the directive 2014/68/EU and DIN EN ISO 4126-1 and was subjected to the following conformity assessment procedure:

Category IV, Module B + D

Other applied standards and technical specifications:

AD 2000-A2, AD 2000-A4, VdTÜV SV 100, TRD 421, TRD 721

Name of authorizing notified body for EU-type examination

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln

Identification number 0035

Name and address of the notified body

The monitoring of the production quality assurance is performed by

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
D-80686 München

Certification number: DGR-0036-QS-993-20

Identification number 0036

Name and address of the notified body

Ludwigsburg, 10.03.2021
(Place and date of issue)D. Weimann
Managing Director

conformément à l'annexe IV de la directive 2014/68/EU

Goetze KG Armaturen
Robert-Mayer-Straße 21
D-71636 Ludwigsburg

Nom et adresse du fabricant

Nous soussignés déclarons sous notre seule responsabilité que le produit livré :
Soupapes de sûreté

Série	Diamètre nominal	N° de certification TÜV	Examens UE de type
455 / 355 / 255	DN15 - DN100	2094	01 202 642/B-18 T034 / révision 1

est conforme à la directive 2014/68/UE et à la norme harmonisée DIN EN ISO 4126-1 et a été soumis à la procédure d'évaluation de la conformité suivante:

Catégorie IV, Module B + D

Autres normes et spécifications techniques appliquées:

AD 2000-A2, AD 2000-A4, VdTÜV SV 100,
TRD 421, TRD 721

Nom de l'organisme notifié pour l'examen de type UE

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln

Numéro d'identification 0035

Nom et adresse de l'organisme notifié


Le contrôle de l'assurance qualité de la production est effectué par

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
D-80686 München

Numéro du certificat: DGR-0036-QS-993-20

Numéro d'identification 0036

Nom et adresse de l'organisme notifié

Ludwigsburg, 10.03.2021
(Lieu et date de l'émission)D. Weimann
Direction de l'entreprise

de conformidad con el anexo IV de la Directiva 2014/68/UE

Goetze KG Armaturen
Robert-Mayer-Straße 21
D-71636 Ludwigsburg

Nombre y dirección del fabricante

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto entregado:
Válvula de seguridad

Serie	Tamaño nominal	Núm. prueba del componente TÜV	Verificación de modelo de construcción EU
455 / 355 / 255	DN15 - DN100	2094	01 202 642/B-18 T034 / revisión 1

cumple con la Directiva 2014/68/UE y la norma armonizada DIN EN ISO 4126-1 y ha sido sometida al siguiente procedimiento de evaluación de la conformidad:

Categoría IV, Módulo B + D

Otras normas y especificaciones técnicas aplicadas:

AD 2000-A2, AD 2000-A4, VdTÜV SV 100,
TRD 421, TRD 721

Nombre del organismo notificado para el examen de tipo de la UE

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln

Número de identificación 0035

Nombre y dirección del organismo notificado

El control del aseguramiento de la calidad de la producción se lleva a cabo mediante

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
D-80686 München

Número de identificación 0036

Nombre y dirección del organismo notificado

Ludwigsburg, 10.03.2021
(Lugar y fecha de emisión)D. Weimann
Dirección

gemäß Anhang IV der Richtlinie 2014/68/EU

Goetze KG Armaturen
Robert-Mayer-Straße 21
D-71636 Ludwigsburg

制造商的名称和地址

我们声明, 在我们的责任下, 交付的产品
安全阀

系列	公称尺寸	TÜV-德国TUEV关键件认证	欧盟型式检验
455 / 355 / 255	DN15 - DN100	2094	01 202 642/B-18 T034 / 修订 1

符合2014/68/EU指令和统一标准DIN EN ISO 4126-1 第四类, B+D单元
的要求, 并经过以下合格评估程序:

其他适用标准和技术规范:

AD 2000-A2, AD 2000-A4, VdTÜV SV
100, TRD 421, TRD 721

欧盟型式审查通知机构的名称


TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
识别号 0035

通知机构的名称和地址

对生产质量保证的监督是由

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
D-80686 München
识别号 0036

通知机构的名称和地址

Ludwigsburg, 10.03.2021
(地点和签署日期)D. Weimann
董事长

de acordo com o Anexo IV da Diretiva 2014/68/EU

Goetze KG Armaturen
Robert-Mayer-Straße 21
D-71636 Ludwigsburg

Nome e endereço do fabricante

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto entregue:

Válvula de segurança

Série	Tamanho nominal	Número TÜV de inspeção da peça	Exame de tipo da UE
455 / 355 / 255	DN15 - DN100	2094	01 202 642/B-18 T034 / revisão 1

cumpre a Diretiva 2014/68/EU e a norma harmonizada
DIN EN ISO 4126-1 e foi submetido ao seguinte
procedimento de avaliação de conformidade:

Categoria IV, Módulo B + D

Outras normas e especificações técnicas aplicadas:

AD 2000-A2, AD 2000-A4, VdTÜV SV 100,
TRD 421, TRD 721Nome do organismo notificado para o exame de
tipo da UETÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln

Número de identificação 0035

Nome e endereço do organismo notificado

O monitoramento da garantia de qualidade
da produção é realizado porTÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
D-80686 München

Número do certificado: DGR-0036-QS-993-20

Número de identificação 0036

Nome e endereço do organismo notificado

Ludwigsburg, 10.03.2021
(Local e data da emissão)D. Weimann
Gerência

zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 2014/68/UE

Goetze KG Armaturen
Robert-Mayer-Straße 21
D-71636 Ludwigsburg

Nazwa i adres producenta

Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że dostarczony produkt:

Zawór bezpieczeństwa

Seria	Wielkość nominalna	Nr testu TÜV elementu	Badanie typu EU
455 / 355 / 255	DN15 - DN100	2094	01 202 642/B-18 T034 / rewizja 1

Jest zgodny z dyrektywą 2014/68/UE oraz normą zharmonizowaną DIN EN ISO 4126-1 i został poddany następującej procedurze oceny zgodności:

Kategoria IV, moduł B + D

Inne stosowane normy i specyfikacje techniczne:

AD 2000-A2, AD 2000-A4, VdTÜV SV 100,
TRD 421, TRD 721

Nazwa jednostki notyfikowanej dla badania typu UE

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln

Numer identyfikacyjny 0035

Nazwa i adres jednostki notyfikowanej

Monitorowanie zapewnienia jakości produkcji prowadzone jest przez

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
D-80686 München

Numer identyfikacyjny 0036

Nazwa i adres jednostki notyfikowanej

Numer świadectwa: DGR-0036-QS-993-20

Ludwigsburg, 10.03.2021

(Miejscowość i data wystawienia)

D. Weimann
Kierownictwo