

Zertifikat

EU-Baumusterprüfung (Baumuster) nach Richtlinie 2014/68/EU

Zertifikat-Nr.: 01 202 642/B-22 T009, Rev. 1
(ersetzt Zertifikat vom 17.05.2022)

Name und Anschrift des
Herstellers: Goetze KG Armaturen
Robert Mayer Str. 21
71636 Ludwigsburg
Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte
EU-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 2014/68/EU
erfüllt.

Geprüft nach Richtlinie
2014/68/EU: **Modul B**
EU-Baumusterprüfung (Baumuster)

Prüfbericht-Nr.: 01 202 642/B-22 T009 Rev. 1

Beschreibung des Baumusters: Sicherheitsventile zur Absicherung von geschlossenen,
thermostatisch abgesicherten Wasserheizungsanlagen mit
Vorlauftemperaturen bis 120°C
Typen 651mHNC und 651mHNC VA mit Einstelldruck 2,5 und
3,0 bar; Typ 651mHIK mit Einstelldruck 2,5; 3,0 und 3,5 bar
Baugrößen: Typ 651mHNC in DN15/20 bis DN50/65; 651mHNC VA in
DN15/20 und 651mHIK in DN15/15 bis DN40/40

Fertigungsstätte/Lieferer: Goetze KG Armaturen
Robert Mayer Str. 21
71636 Ludwigsburg
Deutschland

Gültig bis: 10/2031
Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn das Produkt in
irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wird.

Das CE-Zeichen darf erst am Produkt angebracht und die Konformitätserklärung erst ausgestellt
werden, wenn ein korrespondierendes Konformitätsbewertungsverfahren der Richtlinie 2014/68/EU
bezogen auf die Produktion/das Produkt vollständig erfüllt ist.

D-Aachen, 2022-08-10



Manfred Rönning
Dipl.-Ing. Manfred Rönning
Der Sachverständige

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Notifizierte Stelle für Druckgeräte, Kennnummer 0035
Am Grauen Stein, D-51105 Köln, DEUTSCHLAND